



Vorabzug zur Entwässerung des Neubaubereiches der Pferdekl. bzw. zur Niederschlagswasserbeseitigung für den kompletten Bereich der Tierklinik. Der Plan ist noch nicht endgültig bezüglich der einzelnen Trassenführungen Regenwasser/Schmutzwasser/Mischwasser/Sparten. Auch die Erschließung des Grundstückes Grasweg 2a, Fam. Schelle, ist nicht final verhandelt und daher nur als ein Vorschlag zu sehen.

- Legende:
- DN300 bestehender Mischwasserkanal
 - DN 250 PP 43.31 m 39.3 o/oo geplanter Mischwasserkanal
 - DN 200 PP 45.00 m 5.0 o/oo geplanter Schmutzwasserkanal
 - DN 400 B 35.00 m 12.0 o/oo bestehender Regenwasserkanal
 - DN 300 PP 30.00 m 10.0 o/oo geplanter Regenwasserkanal

Dieser Plan gilt nur für die Entwässerung außerhalb der Gebäude und nur in Verbindung mit den gültigen Werkplänen des Architekten und Statikers
Ausführung der Verkehrs- und Hofflächen nach Planung Santiago & Voit

k			
j			
i			
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			
Index	Datum	Name	Art der Änderung

Bestellf. Bauherr: Tierärztliche Klinik Gessertshausen Altano GmbH
Bestellf. Auftraggeber: Jonas Erben / Dr. Robert Fitz
Plan-Vorabzug zur internen Nutzung und Information für die Gemeinde Gessertshausen, keine Weitergabe oder Veröffentlichung!
// IB WH, wph, 05.03.2021

Bauherr:		Tierärztliche Klinik Gessertshausen Altano GmbH Grasweg 2 86459 Gessertshausen	
Auftraggeber:		Jonas Erben / Dr. Robert Fitz Grasweg 2 86459 Gessertshausen	
Planer:		Ingenieurbüro Wolfgang Hartmann VDI Dipl.-Ing.(FH) für Versorgungstechnik Baubiologie (IBR) Kobelstraße 5a 86336 Neuauß-Westheim Telefon: 092148623-45 Telefax: 092148623-47 Homepage: www.ibw-hartmann.de E-Mail: info@ibw-hartmann.de	
Projekt:	Tierklinik Gessertshausen 86459 Gessertshausen	Originalmaßstab:	Planmaßstab: 2
Vorhaben:	Erweiterung Tierklinik Erweiterung Pferdekl.	Maßstab:	Planungsphase: Entwurfsplanung
Inhalt:	Lageplan	Datum:	29.03.2022
Gewerk:	Schmutz- und Regenwasserkanalisation		
Ersatz für Zeichnungsnummer		mit Datum vom	
gezeichnet	29.03.2022	XX	Unterschrift 1
bearbeitet	29.03.2022	XX	Unterschrift 2
geprüft	29.03.2022	WPH	
bestätigt			